



Merkblatt Verhalten bei Chlorgasalarm

1. Im Gartenhallenbad wird zur Desinfektion des Beckenwassers Chlorgas eingesetzt. Dieser Anlagenteil ist ein sicheres und bewährtes System, welches regelmäßig gewartet und geprüft wird.
2. Dennoch können Schäden und Fehlfunktionen nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. Daher wird die Anlage von einem Chlorgassensor überwacht. Bei einem Austritt von Chlorgas wird automatisch die Feuerwehr alarmiert. In der Schwimmhalle wird optischer und akustischer Alarm ausgelöst. Die Alarmwarnleuchte ist oberhalb der Schwimmmeisterkabine an der Wand angebracht:



3. Chlor wirkt als Gas vor allem auf die Atemwege, und kann in hohen Konzentrationen schwere Lungenschäden verursachen. Während des öffentlichen Badebetriebs veranlasst im Alarmfall das Aufsichtspersonal des Gartenhallenbads Maichingen die erforderlichen Maßnahmen. Außerhalb des öffentlichen Badebetriebs müssen die Nutzer bei einem Chlorgasalarm folgende Maßnahmen selbst ergreifen:
 - a) Wichtigste Regel: Ruhe bewahren!
 - b) Alle Aktivitäten sind sofort einzustellen. Die Schwimmhalle ist schnellstmöglich zu verlassen.
 - c) Auch das Gebäude des Gartenhallenbads ist schnellstmöglich zu verlassen. Im Normalfall erfolgt dies auf dem Weg über den Umkleidebereich, in dem nicht mehr als die wichtigste Bekleidung mitgenommen werden darf, und dann über den Haupteingang nach draußen.

- d) **Bei ungewöhnlich starkem** (beißenden) **Chlorgeruch** in der Schwimmhalle oder im Umkleidebereich muss die Schwimmhalle sofort und ohne Umwege über den Notausgang zum Garten auf der Ostseite der Schwimmhalle (dort, wo die Schwingschaukel ist) verlassen werden. Der Garten wird durch die gegenüberliegenden Türen zur Schwenninger Straße verlassen. Die erste (Holz-) Tür kann mit dem zur Verfügung stehenden Z-Schlüssel geöffnet werden. Die zweite (Stahl-)Tür verfügt über einen Drehknopf. Sie kann ohne Schlüssel von innen geöffnet werden.

Hinweis: Auf der Westseite der Schwimmhalle befindet sich ebenfalls eine Tür in den Garten. Diese liegt aber unmittelbar neben dem Chlorraum. Sie darf daher bei einem Chlorgasalarm nicht benutzt werden! Gleiches gilt für die Tür vom Barfußgang zum Garten!

- e) Sammelplatz für die Gruppe ist der Parkplatz am Hallenbad. Dort muss die Gruppe erforderlichenfalls erste Hilfe leisten, und das Eintreffen der Feuerwehr oder anderer Hilfskräfte und deren Anweisungen abwarten.

4. Bitte machen Sie sich als verantwortliche/r LehrerIn, ÜbungsleiterIn oder Veranstalter mit den Fluchtwegen vertraut! Im Ernstfall haben Sie die Zeit dafür nicht.

Sindelfingen, den 01.01.2014

Förderverein Gartenhallenbad e.V.
Berliner Straße 32
71069 Sindelfingen